

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к распоряжению заместителя  
Главы городского  
"Город Архангельск"  
от 3 сентября 2025 г. № 4170р

**"ПРОГРАММА**  
**проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов**  
**теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся**  
**теплосетевыми организациями**

1. Проверка готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов проводится комиссией по проверке и оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, на территории городского округа "Город Архангельск" к работе в осенне-зимний период 2025 – 2026 годов в отношении указанных организаций:

| №<br>п/п | Наименование<br>организации                       | Адрес проведения<br>проверки          | Объекты, подлежащие проверке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Срок<br>проведения<br>проверки |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | АО "Арктическая<br>теплогенерирующая<br>компания" | г. Архангельск,<br>Свободы ул., д. 23 | 1. Котельная, Лахтинское шоссе, 20, стр. 1<br>2. Котельная, Лахтинское шоссе, 1<br>3. Котельная, Таежная ул., 19, стр. 1<br>4. Котельная, Центральная ул., 2, стр. 1<br>5. Котельная, Клепача ул., 13, корп. 1<br>6. Котельная Дорожников ул., 4, стр. 1<br>7. Котельная, Пограничная ул., 13, корп. 1<br>8. Котельная, промузел Зеленоборский, 19, стр. 1<br>9. Котельная, Победы ул., 6, стр. 1<br>10. Котельная, Маслова ул., 1 | 11.08.2025-<br>09.09.2025      |

| №<br>п/п | Наименование<br>организации                    | Адрес проведения<br>проверки          | Объекты, подлежащие проверке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок<br>проведения<br>проверки |
|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                |                                       | 11. Котельная, Корабельная ул., 19, стр. 1<br>12. Котельная, Лодемская ул., 56<br>13. Котельная школы, П. Стрелкова ул., 11, стр. 7<br>14. Котельная, Моряка ул., 10, корп. 3, стр.1<br>15. Котельная, Чупрова ул., 10, стр. 1<br>16. Котельная, Льва Толстого ул., 30, корп. 1<br>17. Котельная, Кочуринская ул., 23, стр. 1<br>18. Котельная, Лермонтова ул., 2, стр. 2<br>19. Котельная, Аэропорт Кегостров ул., 38 стр. 1<br>20. Котельная, Кегостровская ул., 53, корп. 1<br>21. Котельная, Луганская ул., 14, стр. 1<br>22. Котельная, Маймаксанская ул., 77, корп. 2<br>23. Котельная, Гидролизная ул., 12, стр. 1<br>24. Котельная, Маслова ул., 17, стр. 1 |                                |
| 2        | ООО "Архангельские<br>городские тепловые сети" | г. Архангельск,<br>Свободы ул., д. 23 | 1. Тепловые сети Северного территориального округа<br>2. Тепловые сети от котельной Лахтинское шоссе, 20, стр. 1<br>3. Тепловые сети от котельной Лахтинское шоссе, 1<br>4. Тепловые сети от котельной Таежная ул., 19, стр. 1<br>5. Тепловые сети от котельной Центральная ул., 2, стр. 1<br>6. Тепловые сети от котельной Клепача ул., 13, корп. 1<br>7. Тепловые сети от котельной Дорожников ул., 4, стр. 1<br>8. Тепловые сети от котельной Пограничная ул., 13, корп. 1<br>9. Тепловые сети от котельной промузел Зеленоборский, 19,<br>стр. 1<br>10. Тепловые сети от котельной Победы ул., 6, стр. 1                                                        | 11.08.2025-<br>09.09.2025      |

| №<br>п/п | Наименование<br>организации | Адрес проведения<br>проверки  | Объекты, подлежащие проверке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок<br>проведения<br>проверки |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                             |                               | 11. Тепловые сети от котельной Маслова ул., 1<br>12. Тепловые сети от котельной Корабельная ул., 19, стр. 1<br>13. Тепловые сети от котельной Лодемская ул., 56<br>14. Тепловые сети от котельной П. Стрелкова ул., 11, стр. 7<br>15. Тепловые сети от котельной Моряка ул., 10, корп. 3, стр.1<br>16. Тепловые сети от котельной Чупрова ул., 10, стр. 1<br>17. Тепловые сети от котельной Льва Толстого ул., 30, корп. 1<br>18. Тепловые сети от котельной Кочуринская ул., 23, стр. 1<br>19. Тепловые сети от котельной Лермонтова ул., 2, стр. 2<br>20. Тепловые сети от котельной Аэропорт Кегостров ул., 38 стр. 1<br>21. Тепловые сети от котельной Кегостровская ул., 53, корп. 1<br>22. Тепловые сети от котельной Луганская ул., 14, стр. 1<br>23. Тепловые сети от котельной Маймаксанская ул., 77, корп. 2<br>24. Тепловые сети от котельной Гидролизная ул., 12, стр. 1<br>25. Тепловые сети от котельной Маслова ул., 17, стр. 1<br>26. Тепловые сети от котельной о. Бревенник, Емецкая ул., 8, корп. 1, стр. 1<br>27. Центральные тепловые пункты |                                |
| 3        | ООО "ТЭПАК"                 | г. Архангельск,<br>Ломоносова | 1. Котельная, Дрейера ул., 12, стр. 1<br>2. Котельная, Капитана Хромцова ул., 10, корп.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.08.2025-<br>09.09.2025      |

| №<br>п/п | Наименование<br>организации | Адрес проведения<br>проверки                               | Объекты, подлежащие проверке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок<br>проведения<br>проверки |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                             | просп., д. 81,<br>оф. 611                                  | 3. Котельная, Родионова ул., 25, стр. 5<br>4. Котельная, Речников ул., 1, стр. 14<br>5. Котельная, Рейдовая ул., 34<br>6. Котельная Маймаксанское шоссе, 7<br>7. Тепловые сети от котельной от котельной Радионова ул., 25, стр. 5<br>8. Тепловые сети от котельной Капитана Хромцов ул., 10, корп. 1<br>9. Тепловые сети от котельной Речников ул., 1, стр. 14<br>10. Тепловые сети от котельной Рейдовая ул., 34<br>11. Тепловые сети от котельной Маймаксанское шоссе, 7<br>12. Тепловые сети от котельной Дрейера ул., 12, стр. 1<br>13. Центральные тепловые пункты |                                |
| 4        | ООО "ТЭПМО"                 | г. Архангельск,<br>Ломоносова<br>просп., д. 81,<br>оф. 611 | 1. Котельная, Дрейера ул., 1, корп. 4, стр. 2<br>2. Котельная, Аллейная ул., 20, стр. 2<br>3. Котельная, Севстрой ул., 3, корп. 1<br>4. Котельная, Зеленец ул., 57, стр. 3<br>5. Котельная, Дрейера ул., 13, корп. 2.<br>6. Котельная, Адм. Макарова ул., 33, стр. 1<br>7. Котельная, Адм. Макарова ул., 2, корп. 4, стр. 1<br>8. Котельная, Пирсовая ул., 71, к.1, стр. 1<br>9. Котельная, Северный просп., 24, стр. 1                                                                                                                                                  | 11.08.2025-<br>09.09.2025      |
| 5        | ООО "ПК "Энергия<br>Севера" | г. Архангельск,<br>Ломоносова                              | 1. Тепловые сети от котельной Дрейера ул., 1, корп. 4, стр. 2<br>2. Тепловые сети от котельной Аллейная ул., 20, стр. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.08.2025-<br>09.09.2025      |

| №<br>п/п | Наименование<br>организации              | Адрес проведения<br>проверки                              | Объекты, подлежащие проверке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Срок<br>проведения<br>проверки |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|          |                                          | просп., д. 81,<br>оф. 611                                 | 3. Тепловые сети от котельной Севстрой ул., 3, корп. 1<br>4. Тепловые сети от котельной Зеленец ул., 57, стр. 3<br>5. Тепловые сети от котельной Дрейера ул., 13, корп. 2.<br>6. Тепловые сети от котельной Адмирала Макарова ул., 33,<br>стр. 1<br>7. Тепловые сети от котельной Адмирала Макарова ул., 2,<br>корп. 4, стр. 1<br>8. Тепловые сети от котельной Пирсовая ул., 71, к.1, стр. 1<br>9. Тепловые сети от котельной Северный просп., 24, стр. 1<br>10. Тепловые сети от котельной Доковская ул., 6, корп. 2<br>11. Тепловые сети от котельной Дежнёвцев ул., 15<br>12. Центральные тепловые пункты<br>13. Тепловые сети в Северном территориальном округе |                                |
| 6        | ООО "Газпром<br>теплоэнерго Архангельск" | г. Архангельск,<br>просп. Советских<br>Космонавтов, д. 52 | 1. Котельная, Силикатчиков ул., 20, стр. 1<br>2. Тепловые сети от котельной по Силикатчиков ул., 20,<br>стр. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.08.2025-<br>09.09.2025      |
| 7        | ООО "Архбиоэнерго"                       | г. Архангельск,<br>ул. Постышева,<br>д. 26                | Котельная о. Бревенник, Емецкая ул., 8, к. 1, стр. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.08.2025-<br>09.09.2025      |
| 8        | ООО "Помор"                              | г. Архангельск,<br>ул. Доковская, д. 6,<br>корп. 1        | Котельная, Доковская ул., 6, корп. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.08.2025-<br>09.09.2025      |

| №<br>п/п | Наименование<br>организации                                                                                                                                           | Адрес проведения<br>проверки                                  | Объекты, подлежащие проверке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Срок<br>проведения<br>проверки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 9        | Жилищно-эксплуатационный (коммунальный отдел) №4<br>Архангельский филиала<br>ФГБУ "Центральное<br>жилищно-коммунальное<br>управление" по ОСК<br>Северного флота МО РФ | г. Архангельск,<br>Дежневцев ул.,<br>д. 15                    | Котельная, Дежневцев ул., 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.08.2025-<br>09.09.2025      |
| 10       | ООО "Энерго-Спец"                                                                                                                                                     | г. Архангельск,<br>просп.<br>Никольский, д. 40,<br>оф. 23     | 1. Тепловые сети от точки приёма – ТК-С-5-6 до точек<br>передачи:<br>стена здания. Никольский просп, д. 15<br>стена здания. Никольский просп, д. 15, стр. 53<br>Уз. С-5-6-2<br>тепловая камера ТК-С-5-6-6<br>тепловая камера ТК-уз.С-5-6-1б<br>2. Тепловая сеть Ленинградский просп., д.38<br>3. Тепловая сеть Московский просп., д. 46<br>4. Тепловая сеть Урицкого ул., д.45, корп. 3 | 11.08.2025-<br>09.09.2025      |
| 11       | ООО "Регион-Лес"                                                                                                                                                      | г. Архангельск,<br>просп.<br>Ленинградский,<br>д. 163, оф. 20 | 1. Котельная, Постышева ул., 35<br>2. Тепловые сети от котельной Постышева ул., 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02.09.2025-<br>03.10.2025      |
| 12       | ФГАОУ ВО "Северный                                                                                                                                                    | г. Архангельск,                                               | Тепловые сети от наружной проекции стенки камеры ТК-23-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24.09.2025 -                   |

| №<br>п/п | Наименование<br>организации                                           | Адрес проведения<br>проверки  | Объекты, подлежащие проверке                                              | Срок<br>проведения<br>проверки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|          | (Арктический)<br>Федеральный<br>Университет имени М.В.<br>Ломоносова" | наб. Северной<br>Двины, д. 17 | 5п-1 до уз. 23-5п-1-2 в здании по просп. Новгородскому, д.<br>34, корп. 3 | 08.10.2025                     |

3. Комиссия по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов осуществляет свои права и реализует свои обязанности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4. В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности на предмет выполнения требований пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234."

---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к распоряжению заместителя  
Главы городского  
"Город Архангельск"  
от 3 сентября 2025 г. № 4170р

**Оценочный лист для расчета индекса готовности владельцев тепловых сетей,  
не являющихся теплосетевыми организациями**

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Подтверждающий<br>документ | Показатель                                                            | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула)                                                                                                                                                     | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ                                                     |                   |                            | $I_{\text{экс-тсо}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,05$                                                                                           |                                        |                                                                      |
| 1        | Выполнить требования, установленные пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (пункт 10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - | -                          | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,9               | K <sub>закон о тепл</sub>  | $K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{функ}} * 0,05 + K_{\text{режим.налад}} * 0,01 + K_{\text{качест}} * 0,01 + K_{\text{кач.строит}} * 0,3 + K_{\text{надеж}} * 0,62 + K_{\text{порядок}} * 0,01$ |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование                                                                                                                       | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Показатель                                                                                                                                                                    | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула)                                                                                                                                                                                                                    | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          | Правила):                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                      |
| 1.1      | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.8 пункта 9 Правил                                                                                                                                                                                                                                     | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб                                                                                     | 0,05              | $K_{\text{функц}}$         | $K_{\text{функц}} = K_{\text{шт}} * 0,1 + K_{\text{дисп}} * 0,1 + K_{\text{перечень}} * 0,1 + K_{\text{эсп/произ.инстр}} * 0,1 + K_{\text{знаний}} * 0,1 + K_{\text{обуч}} * 0,1 + K_{\text{отв}} * 0,1 + K_{\text{охр.труда}} * 0,15 + K_{\text{трени}} * 0,15$ |                                        |                                                                      |
| 1.1.1    |                                                                                                                                                  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,1               | $K_{\text{шт}}$            | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Показатель                                                                                                                                                                             | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | (подпункт 9.3.1<br>пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |
| 1.1.2    |                            | Утвержденное<br>положение о<br>диспетчерской<br>службе<br>или<br>распорядительный<br>документ<br>организации<br>о назначении<br>ответственного<br>за диспетчерское<br>управление<br>в соответствии<br>с требованиями<br>раздела 15 Правил<br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок,<br>утвержденных<br>приказом Минэнерго<br>России от 24 марта<br>2003 г. N 115 <1><br>(далее - Правила<br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок)<br>(подпункт 9.3.3 | Показатель наличия<br>положение<br>о диспетчерской<br>службе<br>или<br>распорядительный<br>документ<br>организации<br>о назначении<br>ответственного<br>за диспетчерское<br>управление | 0,1               | К <sub>дисп</sub>          | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                      | Показатель                                                                                                                                          | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя   | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула)                                            | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | пункта 9 Правил)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                   |                              |                                                                                          |                                        |                                                                      |
| 1.1.3    |                            | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования                           | 0,1               | К <sub>перечень</sub>        | $K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень не ОПО}} * 0,5$ |                                        |                                                                      |
| 1.1.3.1  |                            | и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил       | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,5               | К <sub>перечень ОПО</sub>    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                            |                                        |                                                                      |
| 1.1.3.2  |                            | промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом                                           | Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                                 | 0,5               | К <sub>перечень не ОПО</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                            |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показатель                                                                                                                   | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя      | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | Ростехнадзора<br>от 15 декабря 2020 г.<br>№ 536 <2> (далее -<br>Правила<br>промышленной<br>безопасности),<br>и (или) перечня<br>документации<br>эксплуатирующей<br>организации<br>для объектов,<br>не являющихся ОПО,<br>разработанного<br>в соответствии<br>с пунктом 2.8.2<br>Правил технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок<br>(подпункт 9.3.4<br>пункта 9 Правил) |                                                                                                                              |                   |                                 |                                               |                                        |                                                                      |
| 1.1.4    |                            | Утвержденные<br>в соответствии с<br>требованиями пункта<br>2.8.4 Правил<br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок<br>эксплуатационные                                                                                                                                                                                                                                | Показатель наличия<br>эксплуатационных<br>инструкций объектов<br>теплоснабжения<br>и (или)<br>производственных<br>инструкций | 0,1               | К <sub>экспл/произв.инстр</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| № п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ                                                                                                                                                                                                                                                                     | Показатель                                                                                                                                                                                                                                                          | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула)                                              | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                         | инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                         |                                                                                      |                                  |                                                             |
| 1.1.5 |                         | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 <3> | Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности | 0,1            | К <sub>знаний</sub>     | $K_{\text{знаний}} = K_{\text{пров зн не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{пров зн ОПО}} * 0,5$ |                                  |                                                             |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя  | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | (далее - Правила<br>технической<br>эксплуатации<br>электроустановок<br>потребителей),<br>пунктом 2.3.23<br>Правил технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок<br>и (или) копии<br>удостоверений<br>о допуске<br>к самостоятельной<br>работе<br>обслуживающего<br>персонала или<br>протоколов проверки<br>знаний в области<br>промышленной<br>безопасности<br>работников и<br>руководителей, | работников<br>и руководителей                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                             |                                               |                                        |                                                                      |
| 1.1.5.1  |                            | предусмотренные<br>пунктом 238 Правил<br>промышленной<br>безопасности, в<br>случае эксплуатации<br>ОПО<br>(подпункт 9.3.6<br>пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                              | Показатель наличия<br>удостоверений о<br>проверке знаний<br>работников<br>эксплуатирующей<br>организации или<br>записей журнала<br>проверки знаний,<br>протоколов проверки<br>знаний,<br>удостоверений о<br>проверке знаний или<br>журнала проверки<br>знаний Правил<br>технической<br>эксплуатации<br>электроустановок<br>потребителей | 0,5               | К <sub>пров зн не ОПО</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |
| 1.1.5.2  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Показатель наличия<br>удостоверений о<br>допуске к<br>самостоятельной<br>работе<br>обслуживающего<br>персонала или<br>протоколов проверки<br>знаний в области<br>промышленной                                                                                                                                                           | 0,5               | К <sub>пров зн ОПО</sub>    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Показатель                                                                                                                                               | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | безопасности<br>работников и<br>руководителей,<br>предусмотренных<br>Правилами<br>промышленной<br>безопасности, в<br>случае эксплуатации<br>ОПО          |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |
| 1.1.6    |                            | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | 0,1               | K <sub>обуч</sub>          | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула)                            | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | (подпункт 9.3.7<br>пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                            |                                                                          |                                        |                                                                      |
| 1.1.7    |                            | Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО | 0,1               | $K_{\text{отв}}$           | $K_{\text{отв}} = K_{\text{отв неОПО}} * 0,5 + K_{\text{отв ОПО}} * 0,5$ |                                        |                                                                      |
| 1.1.7.1  |                            | оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц                                                                                                                                                                                                              | 0,5               | $K_{\text{отв неОПО}}$     | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                            |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                       | Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | контроля<br>при эксплуатации<br>оборудования,<br>отнесенного<br>к ОПО, определенные<br>пунктом 228 Правил<br>промышленной<br>безопасности<br>(подпункт 9.3.8<br>пункта 9 Правил) | за безопасную<br>эксплуатацию<br>тепловых<br>энергоустановок<br>для объектов,<br>не отнесенных<br>к ОПО                                                                                                                                                                                                             |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |
| 1.1.7.2  |                            |                                                                                                                                                                                  | Показатель наличия<br>организационно-<br>распорядительных<br>документов<br>организации<br>о назначении<br>ответственных<br>лиц за безопасную<br>эксплуатацию<br>оборудования<br>под давлением<br>и ответственных<br>за осуществление<br>производственного<br>контроля при<br>эксплуатации<br>оборудования<br>на ОПО | 0,5               | К <sub>отв</sub> ОПО       | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |
| 1.1.8    |                            | Утвержденные<br>инструкции по охране<br>труда, утвержденный<br>порядок производства<br>работ повышенной                                                                          | Показатель наличия<br>утвержденных<br>инструкций<br>по охране труда,<br>утвержденных                                                                                                                                                                                                                                | 0,15              | К <sub>опр. труда</sub>    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Показатель                                                                                                                                                                  | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | опасности<br>и оформления<br>наряда-допуска,<br>утвержденный<br>перечень работ,<br>выполняемых<br>по нарядам-допускам<br>в соответствии с<br>требованиями Правил<br>по охране труда<br>при эксплуатации<br>объектов<br>теплоснабжения<br>и<br>теплопотребляющих<br>установок,<br>утвержденных<br>приказом Минтруда<br>России от 17 декабря<br>2020 г. N 924н <4><br>(подпункт 9.3.9<br>пункта 9 Правил) | порядков<br>производства работ<br>повышенной<br>опасности<br>и оформлений<br>нарядов-допусков,<br>утвержденного<br>перечня работ,<br>выполняемых<br>по нарядам-<br>допускам |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |
| 1.1.9    |                            | Копии утвержденных<br>в соответствии<br>с пунктом 2.3.48<br>Правил технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок<br>и с пунктом 236<br>Правил                                                                                                                                                                                                                                              | Показатель наличия<br>программ<br>противоаварийных<br>тренировок,<br>журналов,<br>подтверждающих<br>проведение<br>тренировок согласно<br>утвержденной                       | 0,15              | K <sub>трени</sub>         | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| № п/п | Обязательное требование                                                                                                                                                                                                                              | Подтверждающий документ                                                                                                                                                                                       | Показатель                                                                                       | Вес показателя | Наименование показателя  | Расчет показателей готовности (формула)                                            | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                      | промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил) | программе противоаварийных тренировок                                                            |                |                          |                                                                                    |                                  |                                                             |
| 1.2   | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил                                                                                                                                        | Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии | 0,01           | К <sub>режим.налад</sub> | $K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{тем.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$ |                                  |                                                             |
| 1.2.1 |                                                                                                                                                                                                                                                      | Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы                                                                                                      | Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения  | 0,5            | К <sub>тем.граф</sub>    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                      |                                  |                                                             |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Показатель                                                                                                                                                | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | системы<br>теплоснабжения<br>на предстоящий<br>отопительный<br>период,<br>разработанные<br>в соответствии<br>с пунктом 6.2.1<br>Правил технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок,<br>а также копии<br>эксплуатационных<br>инструкций<br>по ведению и<br>контролю режимов<br>работы системы<br>теплоснабжения<br>(подпункт 9.3.11<br>пункта 9 Правил) |                                                                                                                                                           |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |
| 1.2.2    |                            | Технические отчеты<br>о проведении<br>режимно-наладочных<br>испытаний объектов<br>теплоснабжения,<br>утвержденные<br>режимные карты,<br>требования<br>к которым<br>установлены                                                                                                                                                                                        | Показатель наличия<br>технических отчетов<br>о проведении<br>режимно-наладочных<br>испытаний объектов<br>теплоснабжения,<br>утвержденных<br>режимных карт | 0,5               | К <sub>режим. карт</sub>   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование                                                                                              | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Показатель                                           | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                         | пунктами 2.5.4, 2.8.1,<br>5.3.6, 9.3.25, 12.11<br>Правил технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок<br>(пункт 9.3.22 пункта<br>9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |
| 1.3      | Обеспечивать<br>качество<br>теплоносителей<br>(пункт 4 части 4<br>статьи 20<br>Федерального закона<br>о теплоснабжении) | Копии утвержденной<br>инструкции по<br>эксплуатации<br>установок для<br>докотловой<br>обработки воды<br>(если предусмотрены<br>проектной<br>документацией<br>объектов<br>теплоснабжения)<br>и инструкции<br>по ведению<br>водно-химического<br>режима, включающей<br>режимные карты,<br>утвержденный<br>график химконтроля<br>за водно-химическим<br>режимом котельных<br>и тепловых сетей,<br>разработанный<br>в соответствии | Показатель<br>обеспечения качества<br>теплоносителей | 0,01              | K <sub>качест</sub>        | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование                                                                                                                                                                                                                                        | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                               | Показатель                                                                                                                                                                                                                                             | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |
| 1.4      | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта | 0,3               | K <sub>кач.строит</sub>    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показатель | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | <p>производству<br/>ремонта, а также<br/>приемке и оценке<br/>качества ремонта,<br/>а также акты приемки<br/>объектов<br/>теплоснабжения<br/>и<br/>теплопотребляющих<br/>установок из ремонта<br/>с приложением<br/>дефектных<br/>ведомостей (при<br/>наличии), протоколов<br/>испытаний и наладки,<br/>предусмотренные<br/>пунктом 2.7.13<br/>Правил технической<br/>эксплуатации<br/>тепловых<br/>энергоустановок -<br/>в случае<br/>эксплуатации<br/>объектов, не<br/>являющихся ОПО,<br/>и (или) копии<br/>удостоверений<br/>(свидетельств)<br/>о качестве монтажа<br/>в случае выполнения<br/>мероприятий<br/>по строительству,</p> |            |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |

| № п/п | Обязательное требование                                                                                            | Подтверждающий документ                                                                                                                                                                                        | Показатель                                                                                                                                                                                                             | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула)                                                                                                                                                                                                                                                               | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                    | реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                             |
| 1.5   | Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.28 Правил                                                                                                                                  | Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей                                                                                                                                                           | 0,62           | $K_{\text{надеж}}$      | $K_{\text{надеж}} = K_{\text{освид}} * 0,01 + K_{\text{обслед}} * 0,05 + K_{\text{испыт}} * 0,05 + K_{\text{гидр}} * 0,4 + K_{\text{шугр}} * 0,02 + K_{\text{очист.промыв}} * 0,4 + K_{\text{электр.сопр}} * 0,01 + K_{\text{насос стан}} * 0,01 + K_{\text{матер}} * 0,04 + K_{\text{страх}} * 0,01$ |                                  |                                                             |
| 1.5.1 |                                                                                                                    | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования | 0,01           | $K_{\text{освид}}$      | $K_{\text{освид}} = K_{\text{освид не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{освид ОПО}} * 0,5$                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                             |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.5.1.1  |                            | актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования | 0,5               | К <sub>освид не ОПО</sub>  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |
| 1.5.1.2  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных                                                                | 0,5               | К <sub>освид ОПО</sub>     | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Показатель                                                               | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | экспертизы<br>промышленной<br>безопасности (для<br>ОПО) в соответствии<br>с частью 2 статьи 7<br>Федерального закона<br>о промышленной<br>безопасности<br>и заключениях<br>о проведении<br>технического<br>диагностирования<br>(для объектов,<br>не являющихся ОПО)<br>с выводами<br>о продлении срока<br>эксплуатации<br>оборудования<br>в соответствии<br>с пунктом 13.2<br>Правил технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок;<br>о проверке плотности<br>(герметичности),<br>настройки<br>и регулировки<br>предохранительных<br>клапанов<br>(подпункт 9.3.15<br>пункта 9 Правил) | клапанов с выводами<br>о продлении срока<br>эксплуатации<br>оборудования |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.5.2    |                            | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров | 0,05              | K <sub>обслед</sub>        | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |
| 1.5.3    |                            | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении                                                                                                                                                                                                                                | 0,05              | K <sub>испыт</sub>         | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил) | испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                | Показатель                                                                                                                                                                                                                   | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.5.4    |                            | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей                                                                                                           | 0,4               | K <sub>гидр</sub>          | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |
| 1.5.5    |                            | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке,       | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной | 0,02              | K <sub>шурф</sub>          | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                         | Показатель                                                                       | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)                                                                    | прокладке                                                                        |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |
| 1.5.6    |                            | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов | 0,4               | $K_{\text{очист.промыв}}$  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |
| 1.5.7    |                            | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта                                                                                                                                                                        | Показатель наличия актов измерений удельного электрического                      | 0,01              | $K_{\text{электр.сопр}}$   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                             | Показатель                                                                                     | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула)                            | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)                                                  | сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов                                            |                   |                            |                                                                          |                                        |                                                                      |
| 1.5.8    |                            | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций            | 0,01              | $K_{\text{насос.стан}}$    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                            |                                        |                                                                      |
| 1.5.9    |                            | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической                                                                                                                                             | Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации | 0,04              | $K_{\text{матер}}$         | $K_{\text{матер}} = \% \text{ наличия запас мат факт по инвентар} / 100$ |                                        |                                                                      |
| 1.5.9.1  |                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | -                 | % наличия запас            | Фактическое                                                              |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Показатель | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок<br>перечень запасов<br>материалов, запорной<br>арматуры, запасных<br>частей, средств<br>механизации для<br>выполнения срочных<br>внеплановых<br>(аварийных)<br>ремонтных работ,<br>результаты последней<br>проведенной<br>инвентаризации<br>запасов материалов,<br>запорной арматуры,<br>запасных частей,<br>средств механизации<br>для выполнения<br>срочных<br>внеплановых<br>(аварийных)<br>ремонтных работ,<br>оформленные<br>в соответствии<br>с требованиями<br>Положения<br>по ведению<br>бухгалтерского учета<br>и бухгалтерской<br>отчетности |            |                   | мат факт<br>по инвентар    | значение                                      |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Показатель                                                                                                 | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                            | в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |
| 1.5.10   |                            | В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской | Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | 0,01              | К <sub>страх</sub>         | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование                                                                   | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Показатель                                                                        | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                              | ответственности<br>владельца опасного<br>объекта<br>за причинение вреда<br>в результате аварии<br>на опасном объекте.<br>Требование<br>не распространяется<br>на объекты<br>теплоснабжения<br>организаций,<br>подведомственных<br>федеральным органам<br>исполнительной<br>власти в сфере<br>обороны,<br>обеспечения<br>безопасности,<br>государственной<br>охраны, внешней<br>разведки,<br>мобилизационной<br>подготовки<br>и мобилизации<br>(подпункт 9.3.27<br>пункта 9 Правил) |                                                                                   |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |
| 1.6      | Иметь согласованный<br>с органом местного<br>самоуправления<br>порядок (план)<br>действий по | Утвержденный<br>в соответствии<br>с требованиями<br>пункта 15.4.3 Правил<br>технической                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Показатель наличия<br>порядка (плана)<br>действий<br>по ликвидации<br>последствий | 0,01              | К <sub>порядок</sub>       | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование                                                                                                                                | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Показатель                                      | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          | ликвидации<br>последствий<br>аварийных ситуаций<br>в сфере<br>теплоснабжения<br>(пункт 9 части 4<br>статьи 20<br>Федерального закона<br>о теплоснабжении) | эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок<br>и (или) Положения<br>о разработке планов<br>мероприятий<br>по локализации<br>и ликвидации<br>последствий аварий<br>на опасных<br>производственных<br>объектах,<br>утвержденного<br>постановлением<br>Правительства<br>Российской<br>Федерации<br>от 15 сентября 2020 г.<br>№ 1437 <6>, порядок<br>(план) действий<br>по ликвидации<br>последствий<br>аварийных ситуаций<br>в сфере<br>теплоснабжения или<br>предусмотренные<br>пунктом 386 Правил<br>промышленной<br>безопасности,<br>инструкции,<br>устанавливающие<br>действия работников | аварийных ситуаций<br>в сфере<br>теплоснабжения |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |

| № п/п | Обязательное требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Подтверждающий документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Показатель                                                                             | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | в аварийных ситуациях (в том числе при аварии). (подпункт 9.3.28 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                |                         |                                         |                                  |                                                             |
| 2     | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05           | K <sub>предп</sub>      | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0           |                                  | Не заполняется                                              |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Показатель | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          | разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации | при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, |            |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |

| №<br>п/п | Обязательное<br>требование                                                                                                                            | Подтверждающий<br>документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Показатель                                                                            | Вес<br>показателя | Наименование<br>показателя | Расчет показателей<br>готовности<br>(формула) | Значение<br>(заполняется<br>комиссией) | Замечание<br>(в случае наличия,<br>с указанием сроков<br>устранения) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|          | тепловых<br>энергоустановок<br>и пунктов 394, 396 -<br>399, 403 Правил<br>промышленной<br>безопасности<br>(подпункт 9.2<br>пункта 9 Правил)           | мобилизационной<br>подготовки<br>и мобилизации,<br>исполнения<br>наказаний<br>(их подразделениями)<br>(в случаях,<br>предусмотренных<br>пунктом 2 части 1<br>статьи 4.1<br>Федерального закона<br>о теплоснабжении<br>и абзацем вторым<br>пункта 2 статьи 5<br>Федерального закона<br>о промышленной<br>безопасности)<br>(подпункт 9.2 пункта<br>9 Правил) |                                                                                       |                   |                            |                                               |                                        |                                                                      |
| 3        | Обеспечить<br>выполнение плана<br>подготовки к<br>отопительному<br>периоду,<br>предусмотренного<br>пунктом 3 настоящих<br>Правил (пункт 10<br>Правил) | План подготовки<br>к отопительному<br>периоду<br>(пункт 3 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Показатель наличия<br>утвержденного плана<br>подготовки к<br>отопительному<br>периоду | 0,05              | К <sub>план</sub>          | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                 |                                        |                                                                      |